

Anforderungen an die Lautstärke (Schalldruckpegel in dB(A)) von Wärmepumpen

Art des Gebietes	Grenzwert Tag (6:00 bis 22:00 Uhr)	Grenzwert Nacht (22:00 bis 6:00 Uhr)
Reines Wohngebiet	50 dB(A)	35 dB(A)
Allgemeines Wohngebiet und Kleinsiedlungsgebiet	55 dB(A)	40 dB(A)
Kurgebiet, Krankenhaus und Pflegeanstalt	45 dB(A)	35 dB(A)
Kern-, Dorf- und Mischgebiet	60 dB(A)	45 dB(A)
Urbanes Gebiet	63 dB(A)	45 dB(A)
Gewerbegebiet	65 dB(A)	50 dB(A)
Industriegebiet	70 dB(A)	70 dB(A)

Datenquelle: Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm vom 26. August 1998